


jakość w budownictwie

Instytut Techniki Budowlanej

ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH
akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji
certyfikat akredytacji
nr AB 023



AB 023

Strona 1 z 2

ZAKŁAD FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI I ŚRODOWISKA
LABORATORIUM FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI I ŚRODOWISKA

Warszawa, 20.12.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR LZF01-02508/16/Z00NZM

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu: **MASTERBIT V60 S30**

Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badań: **Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu, ul. J.E. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław**

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego badania:

Andrzej Obmiński- adiunkt

A. Oznaczenie próbki:

- Miejsce pobrania próbki: u sprzedawcy: **DRAWA Sp. z o.o., ul. Wrocławska 10E, 55-100 Trzebnica**
- Data pobrania próbki: **26.09.2016**
- Data dostarczenia próbki: **28.09.2016**
- Nr protokołu pobrania próbki: **WWB.7782.49.2016.IV.20.K.6**
- Nr protokołu przyjęcia próbki: **LZM01-02508/16/Z00NZM**
- Oznaczenie producenta „Zavod Technoflex” 390042 Ryazan, Federacja Rosyjska, ul. Prizheleznodorozhnaya 5
- Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący: **zmiana(partia) :2, data produkcji: 11.09.15**
- Termin trwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje: **nie występuje**
- Określenie sposobu opakowania próbki: **Próbkę wyrobu budowlanego przeznaczoną do badań zabezpieczono taśmą i folią bąbelkową oraz oklejono nalepkami z numerem postanowienia zabezpieczającego kontrolowany wyrób, wydany przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektorat Nadzoru Budowlanego**
- Wielkość partii wyrobu budowlanego, z której pobrano próbkę: **5 sztuk**
- Wielkość (ilość, masa, objętość) próbki: **- 1 próbka (rolka)**
- Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki: **Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku**

LABORATORIUM FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI I ŚRODOWISKA

00-611 Warszawa | ul. Filtrowa 1 tel. 225796188 oraz 02-265 Warszawa | ul. Ksawerów 21 tel. 225664272 | fax 225664276; fizyka-srodowisko@itb.pl

Instytut Techniki Budowlanej

00-611 Warszawa | ul. Filtrowa 1 | tel. 22 825 04 71 | fax 22 825 52 86 | Dyrektor tel. 22 825 28 85 | 22 825 13 03 | fax 22 825 77 30 | 02-656 Warszawa | ul. Ksawerów 21 | tel. 22 843 14 71 | fax 22 843 29 31 | KRS: 0000158785 | Regon: 000063650 | NIP: 525 000 93 58 | PKO S.A. O/Warszawa | ul. Nowogrodzka 11 | 00-513 Warszawa | nr konta 77124059181111000049134568 | www.itb.pl | instytut@itb.pl

krajowym (Dz.U.2015 Poz.2332)

11. Data przeprowadzenia badania: **od 16.12.2016 do 16.12.2016**

12. Miejsce przeprowadzenia badania (jeśli zostało wykonane poza siedzibą laboratorium): **nie dotyczy**

B. Wyniki badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań:

Oględziny: 1 rolka o wym. 10x1,0 m ; bez uszkodzeń, stan i ilość wyrobu umożliwiające wykonywanie badań

Badania fizyko-chemiczne: na zgodność z deklaracją właściwości użytkowych nr 29-CPR-RAZ-2014-07-22 z dnia 22.07.2014r

Badania fizyko-chemiczne:

Lp.	Cechy badane	Wynik badania	Metodyka wg
1	Obecność i rodzaj azbestu w wyrobach budowlanych i innych materiałach Wynik badania	pozytywny pozytywny pozytywny brak azbestu	PB LS-008/1/09-1999 „Metoda identyfikacji azbestu i jego rodzaju w wyrobach budowlanych i innych materiałach z zastosowaniem mikroskopii polaryzacyjnej”
INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA: Próbkę laboratoryjną pobrano zgodnie z normą PN-EN 13416:2004 <u>Zastosowane procedury badawcze:</u> ➤ <u>PB LS-008/1/09-1999 „Metoda identyfikacji azbestu i jego rodzaju w wyrobach budowlanych i innych materiałach z zastosowaniem mikroskopii polaryzacyjnej”</u>			

Inne badania: **nie przeprowadzono**

Ocena i interpretacja wyników badań z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wyrobu budowlanego określonymi w pkt 4 „Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego /próbki kontrolnej wyrobu budowlanego” nr WWB.7782.49.2016.IV.20.K.6 (poza zakresem akredytacji)


Zasadnicza charakterystyka	Badana cecha	Wynik badania	Wartość deklarowana w Deklaracji Właściwości Użytkowych nr 29-CPR-RAZ-2014-07-22	Kryterium oceny zawarte w normie EN 13707:2004 +A2:2009	Ocena ^{*)}
Substancje niebezpieczne	obecność i rodzaj azbestu w wyrobach budowlanych i innych materiałach	brak azbestu	nie zawiera substancji niebezpiecznych	Substancje niebezpieczne - nie zawiera azbestu	zgodny

^{*)} w ocenie wyników nie uwzględniono oszacowanej niepewności pomiaru

Uwaga: Niniejsza ocena i interpretacja dotyczy tylko badanej próbki i nie uwzględnia wartości niepewności wyników

Sprawozdanie sporządzono w trzech egzemplarzach

Podpisy przeprowadzających badanie

dr Andrzej Obmiński. 

KIEROWNIK LABORATORIUM
Fizyki Ciepłej, Akustyki i Środowiska

dr inż. *Michał Piasecki*

dr inż. Michał Piasecki
(imię, nazwisko i podpis kierownika laboratorium)

Osoba autoryzująca:
Dr inż. Michał Piasecki

