

Łódź, 29.07.2016

(pieczęć nagłówkowa laboratorium;
w sprawozdaniu sporządzonym w postaci
elektronicznej – nazwa i adres laboratorium)

(miejsowość, data)

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr WINB/24/2016

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu:

KLEJ DO GRESU BAUMASTER C1 TE (KLEJ DO GRESU KG03/RT)

Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badań **Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3**

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego badania:

tech. Marcin Rojek, laborant

A. Oznaczenie próbki

1. Miejsce pobrania próbki: **SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.
Market OBI Kielce, 25-558 Kielce, ul. Zagnańska 67**

2. Data pobrania próbki: **13.06.2016 r.**; nr protokołu pobrania próbki: **Nr 1**

3. Data dostarczenia próbki: **20.06.2016 r.**; nr protokołu przyjęcia próbki: **MB/24/2016**

4. Oznaczenie producenta:

RYTM TRADE SP Z O.O.; 43-100 TYCHY, UL. STREFOWA 14

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący:

1,07,03,2016

6. Termin trwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje: **12 miesięcy**

7. Określenie sposobu opakowania próbki: **Opakowanie oryginalne producenta, pobraną próbkę zabezpieczono przez ofoliowanie i opatrzenie znakami urzędowymi w formie naklejek informujących o zabezpieczeniu próbki przez WINB w Kielcach.**

8. Wielkość partii wyrobu budowlanego, z której pobrano próbkę: **42 worki po 25 kg (19.11.15 – 6 worków; 1,07,03,2016 – 36 worków)**

9. Wielkość (ilość, masa, objętość) próbki: **1 worek 25 kg**

10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity DZ. U. z 2014r., poz. 883, ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2332)
- Polska Norma PN-EN 12004+A1:2012

11. Data przeprowadzenia badania: **od 22.06.2016 do 29.07.2016 r.**

12. Miejsce przeprowadzenia badania, (jeśli zostało wykonane poza siedzibą laboratorium): -

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr WINB/24/2016

B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

Ogledziny: -

Badania fizyczno-chemiczne:

| Właściwości | Wyniki badań | Wymagania normowe |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Przyczepność początkowa (PN-EN 1348:2008) | 1,1 N/mm ² | ≥ 0,5 N/mm ² |
| Przyczepność po zanurzeniu w wodzie (PN-EN 1348:2008) | 0,5 N/mm ² | ≥ 0,5 N/mm ² |
| Przyczepność po starzeniu termicznym (PN-EN 1348:2008) | 0,7 N/mm ² | ≥ 0,5 N/mm ² |
| Przyczepność po cyklach zamrażania rozmarzania (PN-EN 1348:2008) | 0,8 N/mm ² | ≥ 0,5 N/mm ² |

Inne badania: -

Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wyrobu budowlanego określonymi w pkt 4 „Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego”:

Przyczepność początkowa zgodna jest z deklarowaną właściwością użytkową wyrobu budowlanego.

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie zgodna jest z deklarowaną właściwością użytkową wyrobu budowlanego.

Przyczepność po starzeniu termicznym zgodna jest z deklarowaną właściwością użytkową wyrobu budowlanego.

Przyczepność po cyklach zamrażania rozmrażania zgodna jest z deklarowaną właściwością użytkową wyrobu budowlanego.

Uwagi: -

Sprawozdanie sporządzono w trzech egzemplarzach/~~Sprawozdanie sporządzono w postaci elektronicznej*~~

(podpis przeprowadzającego badanie)*

Laboratorium Badawcze
Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
KIEROWNIK LABORATORIUM

dr inż. Piotr KONCA

(imię, nazwisko i podpis kierownika laboratorium)*

* Sprawozdanie z badań sporządzone w postaci elektronicznej opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).